


Пристенные приточно-вытяжные зонты ВЗП-1.2Б-Ах0,7х0,58.

Зонты изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм. Оснащаются лабиринтными (жироулавливающими фильтрами). В жиросборник ввариваются патрубок (штуцер с трубной резьбой 3/4"). Все облицовки зонта свариваются аргонной сваркой сплошным швом. Вытяжные (приточные) патрубки ввариваются в зонт по желанию Заказчика в счет стоимости зонта. **Аналог зонта МВО-МС.**



| Обозначение | ш. в | ш. п | в. ф | п. с | п. с.п |
|---------------------|------|------|------|------|--------|
| ВЗ-1.2Б-Ах0,7х0,58 | 650 | - | 620 | 0,16 | - |
| ВЗП-1.2Б-Ах0,7х0,58 | 325 | 325 | 460 | 0,1 | 0,2 |

Расшифровка сокращений принятых в таблице:

ш. в – ширина вытяжной зоны зонта, мм;

ш. п – ширина приточной зоны зонта, мм;

в. ф – высота фильтра для расчета суммарной площади фильтров, мм;

п. с – размер проходного сечения 1-го погонного метра лабиринтных фильтров, м²;

п. с.п – размер проходного сечения 1-го погонного метра приточных рассеивателей, м²;